



PLANTA BAIXA TÉRREO GINÁSIO
ESC: 1:100



PLANTA BAIXA SUBSOLO GINÁSIO
ESC: 1:100

LEGENDA	
	LUMINÁRIA SOBREPOSTA NO TETO TIPO PLAFON COM SOQUETE E-27 CERÂMICO COM LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 40W OU LED BUBLEO 10W
	LUMINÁRIA SOBREPOSTA NA PAREDE TIPO PLAFON COM SOQUETE E-27 CERÂMICO COM LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL 40W - H = 1,80m
	LUMINÁRIA À PROVA DE TEMPO V.31/1 COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 40W - H = 5m
	TOMADA BAIXA H=30cm
	TOMADA MÉDIA H=120cm
	TOMADA ALTA H=210cm
	PONTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUs - H=2,10m
	PONTO DE CHUVEIRO/TORNEIRA ELÉTRICA
	TOMADA MÉDIA ESPECIAL PARA FORNO INDUSTRIAL TIPO PLG-6032 2P+T (32A) - H=130cm
	INTERRUPTOR SIMPLES
	INTERRUPTOR PARALELO (HOTEL)
	CAMPANHA ESCOLAR
	INTERRUPTOR DE CAMPANHA
	VENTILADOR DE TETO OU PAREDE
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE DISJUNTORES
	QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO
	ELETRODUTO RÍGIDO PVC INSTALAÇÃO APARENTE NO TETO OU PAREDE
	ELETROCALHA PERFORADA COM TAMPA 50x50mm
	ELETRODUTO RÍGIDO PVC ENTERRADO NO SOLO
	ELETRODUTO QUE SOBE
	ELETRODUTO QUE DESCE
	FIAÇÃO NEUTRO-FASE-RETORNO-TERRA BITÓLA INDICADA
	FIAÇÃO DE CAMPANHA NEUTRO-FASE-RETORNO BITÓLA INDICADA
	CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA NO SOLO

- OBSERVAÇÕES:
1. OBSERVAR AS NOTAS CONSTANTES NA PRANCHA 4/5.
 2. DETALHES DE INSTALAÇÃO CONSTAM NA PRANCHA 5/5.



ENGENHARIA ELÉTRICA | PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS
Rua Bento Gonçalves, 968, Sala 02, Centro, Ijuí - RS | (55) 3332-1740

Razão Social: Prefeitura Municipal de Santo Augusto	Ref.:Projeto 120/2018 Data: 17/01/2019
Endereço: R. Pres. Costa e Silva, 67 - Santa Fé, Santo Augusto - RS	
Assunto: Projeto elétrico de readequação E.M.E.F. Antônio Liberato	ART Nº: 10023211 Escala: Indicada
Resp. Técnico Projeto:	Folha: A1
Eng°. Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos CREA-RS:134651	Prefeitura Municipal de Santo Augusto Desenhista: Luana Obregon